

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212
о назначении административного наказания
за нарушение требований в области пожарной безопасности

«22» декабря 2017 г.

г. Мытищи
(место рассмотрения: город, село, район)

Я. Государственный инспектор городского округа Мытищи по пожарному надзору, инспектор отдела надзорной деятельности по городскому округу Мытищи, лейтенант внутренней службы
Окороков Иван Николаевич

(должность, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев протокол об административном правонарушении
~~постановление прокурора о возбуждении административного дела~~
(ненужное зачеркнуть)

№ 212 от «21» декабря 2017 г. и материалы на должностное лицо

Яковенко Александра Леонидовича (фамилия, имя, отчество)

родившегося: 13.01.1967, гор. Севастополь

(указывается дата и место рождения)

проживающего: Кировская обл., гор. Киров, ул. Карла Маркса, д.134,кВ. 28.

(адрес)

работающего(учащегося)-ТСЖ «Планета»

(подробное наименование предприятия объекта или учебного заведения)

В качестве управляющего директора

(занимаемая должность)

установил, что должностное лицо Яковенко Александр Леонидович

(фамилия, имя, отчество, должность)

«20» декабря 2017 г. в 11 ч. 00 мин. на территории и в помещениях ТСЖ «Планета»

(указать место совершения административного правонарушения, помещение, здание, сооружение, агрегат,

расположенных по адресу: Московская область г. Мытищи, ул. Воровского, д.1.

вид работ, наименование объекта и его юридический адрес;

нарушил (а) Правила противопожарного режима в РФ (ППР РФ), утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390, Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Принят Государственной Думой 15 декабря 2002 года Одобрен Советом Федерации 18 декабря 2002 года.

а именно:

1.	В отдельных случаях пожарные рукава не присоединены к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода	Постановление Правительства РФ № 390 « О противопожарном режиме» п. 57: Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении;
2.	Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы в полном объеме	Постановление Правительства РФ № 390 « О противопожарном режиме» п. 57: Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год);

(указывается существо нарушения, последствия происшедшего события; в случае возникновения пожара - что сгорело, повреждено, разобрано по строению, на какой площади, какое оборудование, имущество и иные материальные ценности пострадали и как, размер ущерба)

чем совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч. 1,

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23, 34; п. 1, ч. 1 ст. 29.9, ч. 1, 3, 5 ст. 29.10

(указываются номера статей)
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(указываются законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

принимая во внимание отсутствие отягчающих и смягчающих обстоятельств.
(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

1. Привлечь к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ

Управляющего директора ТСЖ «Планета» Яковенко Александра Леонидовича
(фамилия, имя, отчество, должность)

и назначить административное наказание в виде штрафа на сумму шесть тысяч рублей
(указывается вид взыскания, предупреждение или размер штрафа)

2. Объявить, что он(а) и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии Главному государственному инспектору городского округа Мытищи по пожарному надзору, г. Мытищи, ул. Комарова д. 7 или в суде: г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 15, телефон доверия 8 (498) 505-41-70

Настоящее постановление вступает в законную силу «01» января 2017 г.

3. Разъяснить, что административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней с момента вступления постановления о наложении административного взыскания в законную силу. Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа направляется в орган, должностному лицу, вынесшим постановление. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении указанного срока, материалы направляются судебному приставу-исполнителю.
(подпись правонарушителя)

4. Разъяснить, что сумма административного штрафа должна быть перечислена по следующим банковским реквизитам.

Банковские реквизиты для перечисления суммы административного штрафа.

Получатель: УФК по Московской области (Главное Управление МЧС России по Московской области)
ИНН 503 606 24 40
КПП 503 601 001
Р/сч 40 101 810 600 000 010 102
В отделении № 1 Москва г. Москва 705
Л/с получателя: 04481784030
Назначение платежа: Код ОНД 17746МТ, штраф за нарушение требований пожарной безопасности
ОКТМО 46634000
БИК 044 525 000
КБК 177 1 16 27000 01 6000 140
Копию постановления получил 22.12.2017

Яковенко А.Л.
(дата, подпись правонарушителя) (ФИО)

22.12.17
(дата, подпись лица, вынесшего постановление) Огороков И.Н. (ФИО)

Копия постановления направлена _____
(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Отметка об исполнении постановления.
Постановление N 212 от «22» декабря 2017 г.
исполнено «__» _____ 20__ г.

(номер финансового документа)