

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 336**  
**о назначении административного наказания**

«09» декабря 2015 г.

г. Мытищи  
(место рассмотрения: город, село, район)

Я. заместитель главного государственного инспектора Мытищинского района по пожарному надзору, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Мытищинскому району полковник внутренней службы Стукалов Александр Юрьевич  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

**рассмотрев протокол об административном правонарушении N 336 от «08» декабря 2015 г. и материалы на юридическое лицо товарищество собственников жилья «Планета» (ТСЖ «Планета»)**  
(полное наименование юридического лица)

**находящееся по адресу: 141002, Московская область, г. Мытищи, ул. Кирпичная, д. 3, корп. 2**  
(юридический адрес)

**тел. (факс) 8(498)500-02-99 зарегистрированного Инспекция ФНС по г. Мытищи МО**  
(орган, зарегистрировавший юридическое лицо, номер регистрационного свидетельства)

**обслуживаемого р/сч 40703810940260000430 ПАО «Сбербанк России» г. Москва**  
(наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета)

«08» декабря 2015 г. в «09» ч. «30» мин. на территории и в помещениях ТСЖ «Планета» по адресу: г. Мытищи, ул. Воровского, д. 1 **нарушило обязательные требования пожарной безопасности а именно:**

1.	В жилом доме автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, частично находятся в неисправном состоянии.	ППР РФ п. 61
2.	Не выполнена диспетчеризация и алгоритм срабатывания автоматических систем противопожарной защиты жилого дома при срабатывании автоматической пожарной сигнализации (включение системы оповещения людей о пожаре, включение систем дымоудаления, включение подпора воздуха в лифтовые шахты, включение пожарных насосов повысителей, блокировка лифтов).	ФЗ-69,ст.2, ФЗ-184 ст.46, ППР РФ п. 61; НПБ 88-2001 п. 13.1*
3.	Не закончен монтаж подключения вентиляторов подпора воздуха в лифтовые шахты в жилом доме.	ППР РФ п. 61
4.	Воздуховоды системы подпора воздуха в лифтовые шахты не имеют требуемого предела огнестойкости (не обработаны огнезащитным составом), а на воздуховодах системы дымоудаления не восстановлено огнезащитное покрытие.	ФЗ-69,ст.2, ФЗ-184 ст.46, ППР РФ п. 21; СНиП 41-01-2003 п. 8.10
5.	Автоматические системы противопожарной защиты не проходят регламентное обслуживание и планово-предупредительный ремонт.	ППР РФ п. 63
6.	В лестничных клетках жилых домов не предусмотрено эвакуационное освещение.	ФЗ-69,ст.2, ФЗ-184 ст.46, СНиП 23-05-95* п. 7.74
7.	Холлы первых этажей не оборудованы	ФЗ-69,ст.2, ФЗ-184 ст.46, НПБ 110-03 п. 4,

	дымовыми датчиками автоматической пожарной сигнализации.	табл. 1
8.	В отдельных случаях допускается остекление незадымляемой воздушной зоны лестницы типа Н-1 (1 корпус).	ФЗ-69,ст.2, ФЗ-184 ст.46, СНиП 21-01-97* п. 6.37*
9.	В отдельных случаях допускается закрытие эвакуационных выходов из лестницы типа Н-1 непосредственно наружу на ключ.	ППР РФ п. 35
10.	Помещения «лифтерной» не оборудованы датчиками автоматической пожарной сигнализации.	ФЗ-69,ст.2, ФЗ-184 ст.46, НПБ 110-03 п. 4, табл. 1
11.	Допущено объединение объема лестничных клеток типа Н-1 с холлом первых этажей.	ФЗ-69,ст.2, ФЗ-184 ст.46, СНиП 21-01-97* п. 6.34*

(указывается существо нарушения или невыполнения)

**чем совершило административное правонарушение, предусмотренное по части 4 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях**  
(указываются статья и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

**На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, п. 1, ч. 1; 29.9; ч. 1, 3, 5; 29.10**  
(указываются номера статей)

**Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,**  
и законодательный акт, в соответствии с которыми выносится постановление)  
**принимая во внимание отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств**  
(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

### ПОСТАНОВИЛ:

**1. Привлечь к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного по части 4 статьи 20.4 КоАП РФ**  
**Товарищество собственников жилья «Планета»**  
(полное наименование юридического лица)

**и назначить административное наказание в виде штрафа в размере ста пятидесяти тысяч рублей**  
(указывается вид взыскания, предупреждение или размер штрафа)

**2. Объявить заинтересованным лицам, что они имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии главному государственному инспектору Мытищинского района по пожарному надзору: Московская область, г. Мытищи, ул. Комарова, д. 7**  
(указать должность вышестоящего лица и его адрес, вышестоящий орган и его адрес,

**или в арбитражном суде Московской области** телефон доверия (499)743-02-72  
соответствующий суд и его адрес)

**3. Разъяснить, что административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней с момента вступления постановления о назначении административного наказания в законную силу. Настоящее постановление вступает в законную силу «19» декабря 2015 г. Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа направляется в орган, должностному лицу, вынесшим постановление. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении указанного срока, материалы направляются судебному приставу-исполнителю.**

  
(подпись законного представителя юридического лица)

**4. Разъяснить, что сумма административного штрафа должна быть перечислена по следующим банковским реквизитам.**

Получатель: УФК по Московской области (Главное Управление МЧС России по Московской области)

КПП: 503601001      ИНН: 5036062440

Код ОКТМО: 46634000    Р/сч.: 40101810600000010102

в: Отделение 1 Москва г. Москва 705

Л/с получателя: 04481784030

БИК: 044583001    К/сч.: \_\_\_\_\_

Код бюджетной классификации (КБК): 17711627000016000140

Назначение платежа: Код ОНД 17746МТ, Штраф за нарушение требований пожарной безопасности.

09.12.2015г.

(подпись лица, вынесшего постановление)

А.Ю. Стукалов

(расшифровка подписи)

Копию постановления получил 09.12.2015г.

(дата, подпись представителя юридического лица)

(ФИО)

\_\_\_\_\_

(дата, подпись)

\_\_\_\_\_

(ФИО)

\_\_\_\_\_

(дата, подпись)

\_\_\_\_\_

(ФИО)

Копия постановления направлена \_\_\_\_\_

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

**Отметка об исполнении постановления**

Постановление N 335 от «09» декабря 2015г.

исполнено «    »      20    г.

(номер финансового документа)